

GRANULU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Kurināmā saulespuķu granulu iegāde 2022/2023.gada vajadzībām”
ID nr. AIZKRS/2022/5

Prognozētais kopējais saražotais siltumenerģijas daudzums 2022./23.g. apkures sezonā*		
Kalna iela 20	50	t

Saulespuķu granulu prasība:	
diametrs	6-8 mm
Mitrums ne vairāk kā	10%
Siltumspēja ne mazāk kā	5 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā	3,3%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā	1200 ⁰ C
Piegādes iepakojums	BIG BAG maisi ar iespēju izbērt apakšējā daļā
Tilpumsvars (tilpumblīvums)	600-800 kg/m ³
Granulām jābūt sausām, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.	
Pretendents piedāvājumā iesniedz ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai tai pielīdzinātu sertifikātu.	
Kurināmā piegāde veicama 48 stundu laikā pēc apkures katlu uzraugošās personas paziņojuma.	
Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.	