

ŠĶELDAS / GRANULU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Kurināmā koksnes šķeldas iegāde 2024/2025.gada vajadzībām”

ID nr. AIZKRS/2024/4

Prognozētais kopējais saražotais siltumenerģijas daudzums 2024./25.g. apkures sezonā*		
Kalna iela 1 A	1000	MWh
Uzstādītā katla efektivitāte, Y, %	65	%
Koksnes šķeldas prasības:		
Klase	SM2	
<3,15 mm	Ne vairāk kā 10 % no kopējā apjoma	
>150 mm	Nav pieļaujams	
Garums, mm	10 – 100	
Mitruma pakāpe	Līdz 55%	
Miza	Līdz 10%	
Bez puvuma, saglumējuma pazīmēm	Līdz 1%	
Skaidas	Līdz 5%	
Zemākais sadegšanas siltums	MJ/kg ~4.8	
Pelnu saturs	Līdz 5 %	
Aizliegts saturēt	Akmens, smilts, sniegs vai ledus, metāla u.c. svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, pelnu izvades sistēmu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus.	
Kurināmā piegāde notiek Kalna ielā 1A, Aizkraukles pagastā un veicama 48 stundu laikā pēc apkures katlu uzraugošās personas paziņojuma.		
Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.		